

岳阳县洞庭供水有限公司

二水厂出厂水2023年7月水质监测月报表

检测水样	二水厂出厂水		检测月份			2023年7月		
水质监测能力			填报时间2023年8月					
序号	检测项目	检测次数	检测最高值	检测最低值	均值	合格次数	检测合格率	国标限值
1	色度（度）	124	<5	<5	<5	124	100	≤15
2	浑浊度（NTU）	124	0.48	0.25	0.37	124	100	≤1
3	肉眼可见物（级）	124	无	无	无	124	100	无
4	耗氧量（mg/L）	31	1.43	0.98	1.16	31	100	≤3
5	细菌总数（CFU/100ml）	31	未检出	未检出	未检出	31	100	≤100
6	总大肠菌（CFU/100ml）	31	未检出	未检出	未检出	31	100	不得检出
7	粪大肠菌（CFU/100ml）	31	未检出	未检出	未检出	31	100	不得检出
8	二氧化氯（mg/L）	124	0.296	0.197	0.255	124	100	≥0.1
9	PH值	124	7.2	7.02	7.11	124	100	6.5-8.5
10	嗅和味（级）	124	0	0	0	124	100	无异臭，无异味

岳阳县洞庭供水有限公司

一水厂出厂水2023年7月水质监测月报表

检测水样	一水厂出厂水		检测月份			2023年7月		
水质监测能力			填报时间 2023年8月					
序号	检测项目	检测次数	检测最高值	检测最低值	均值	合格次数	检测合格率	国标限值
1	色度（度）	31	<5	<5	<5	31	100	≤15
2	浑浊度（NTU）	31	0.49	0.21	0.39	31	100	≤1
3	肉眼可见物（级）	31	无	无	无	31	100	无
4	耗氧量（mg/L）	31	1.16	0.87	1.15	31	100	≤3
5	细菌总数（CFU/100ml）	31	未检出	未检出	未检出	31	100	≤100
6	总大肠菌（CFU/100ml）	31	未检出	未检出	未检出	31	100	不得检出
7	粪大肠菌（CFU/100ml）	31	未检出	未检出	未检出	31	100	不得检出
8	二氧化氯（mg/L）	31	0.298	0.153	0.252	31	100	≥0.1
9	PH值	31	7.18	7	7.09	31	100	6.5-8.5
10	嗅和味（级）	31	0	0	0	31	100	无异臭，无异味

岳阳县洞庭供水有限公司

水源水2023年7月水质监测月报表

检测水样	水源水		检测月份			2023年7月		
水质监测能力			填报时间2023年8月					
序号	检测项目	检测次数	检测最高值	检测最低值	均值	合格次数	检测合格率	国标限值
1	色度（度）	31	10	<5	/	31	100	/
2	浑浊度（NTU）	31	9.95	3.06	5.25	31	100	/
3	肉眼可见物（级）	31	有	有	有	31	100	/
4	耗氧量（mg/L）	31	2.72	2.03	2.37	31	100	/
5	细菌总数（CFU/100ml）	31	85	73	80	31	100	/
6	总大肠菌（CFU/100ml）	31	3	2	2	31	100	/
7	粪大肠菌（CFU/100ml）	31	1	1	1	31	100	≤10000
8	二氧化氯（mg/L）	/	/	/	/	/	/	/
9	PH值	31	7.27	7.07	7.17	31	100	6.0-9.0
10	嗅和味（级）	31	0	0	0	31	100	/

岳阳县洞庭供水有限公司

管网水2023年7月水质监测月报表

检测水样	管网水		检测月份			2023年7月		
水质监测能力			填报时间 2023年8月					
序号	检测项目	检测次数	检测最高值	检测最低值	均值	合格次数	检测合格率	国标限值
1	色度（度）	16	<5	<5	<5	16	100	≤5
2	浑浊度（NTU）	16	0.49	0.28	0.37	16	100	≤1
3	肉眼可见物（级）	16	无	无	无	16	100	无
4	耗氧量（mg/L）	16	1.12	0.98	1.05	16	100	≤3
5	细菌总数（CFU/100ml）	16	未检出	未检出	未检出	16	100	≤100
6	总大肠菌（CFU/100ml）	16	未检出	未检出	未检出	16	100	不得检出
7	粪大肠菌（CFU/100ml）	16	未检出	未检出	未检出	16	100	不得检出
8	二氧化氯（mg/L）	16	0.171	0.106	0.135	16	100	≥0.02
9	PH值	16	7.11	7	7.06	16	100	6.5-8.5
10	嗅和味（级）	16	0	0	0	16	100	无异臭，无异味