

岳阳县洞庭供水有限公司

一水厂出厂水2023年8月水质监测月报表

检测水样	一水厂出厂水	检测月份			2023年8月			
水质监测能力			填报时间			2023年9月		
序号	检测项目	检测次数	检测最高值	检测最低值	均值	合格次数	检测合格率	国标限值
1	色度(度)	31	<5	<5	<5	31	100	≤15
2	浑浊度(NTU)	31	0.47	0.23	0.34	31	100	≤1
3	肉眼可见物(级)	31	无	无	无	31	100	无
4	耗氧量(mg/L)	31	1.79	1.03	1.33	31	100	≤3
5	细菌总数(CFU/100ml)	31	3	未检出	/	31	100	≤100
6	总大肠菌(CFU/100ml)	31	未检出	未检出	未检出	31	100	不得检出
7	粪大肠菌(CFU/100ml)	31	未检出	未检出	未检出	31	100	不得检出
8	二氧化氯(mg/L)	31	0.301	0.102	0.2	31	100	≥0.1
9	PH值	31	7.33	7.01	7.08	31	100	6.5-8.5
10	嗅和味(级)	31	0	0	0	31	100	无异味，无臭味

岳阳县洞庭供水有限公司

水源水2023年8月水质监测月报表

检测水样	水源水	检测月份 430600011			2023年8月			
水质监测能力			填报时间 2023年9月					
序号	检测项目	检测次数	检测最高值	检测最低值	均值	合格次数	检测合格率	国标限值
1	色度(度)	31	9	<5	/	31	100	/
2	浑浊度(NTU)	31	3.84	1.62	2.81	31	100	/
3	肉眼可见物(级)	31	有	有	有	31	100	/
4	耗氧量(mg/L)	31	3.97	1.32	2.74	31	100	/
5	细菌总数(CFU/100ml)	31	>100	75	/	31	100	/
6	总大肠菌(CFU/100ml)	31	>100	1	/	31	100	/
7	粪大肠菌(CFU/100ml)	31	3	0	1	31	100	≤10000
8	二氧化氯(mg/L)	/	/	/	/	/	/	/
9	PH值	31	7.32	7.03	7.15	31	100	6.0-9.0
10	嗅和味(级)	31	0	0	0	31	100	/

岳阳县洞庭供水有限公司

二水厂出厂水2023年8月水质监测月报表

检测水样	二水厂出厂水		检测月份			2023年8月		
水质监测能力			填报时间 2023年9月					
序号	检测项目	检测次数	检测最高值	检测最低值	均值	合格次数	检测合格率	国标限值
1	色度(度)	124	<5	<5	<5	124	100	≤15
2	浑浊度(NTU)	124	0.48	0.21	0.35	124	100	≤1
3	肉眼可见物(级)	124	无	无	无	124	100	无
4	耗氧量(mg/L)	31	1.86	1.05	1.37	31	100	≤3
5	细菌总数(CFU/100ml)	31	2	未检出	未检出	31	100	≤100
6	总大肠菌(CFU/100ml)	31	未检出	未检出	未检出	31	100	不得检出
7	粪大肠菌(CFU/100ml)	31	未检出	未检出	未检出	31	100	不得检出
8	二氧化氯(mg/L)	124	0.497	0.115	0.271	124	100	≥0.1
9	PH值	124	7.27	7.02	7.09	124	100	6.5-8.5
10	嗅和味(级)	124	0	0	0	124	100	无异味，无臭味

岳阳县洞庭供水有限公司

管网水2023年8月水质监测月报表

检测水样	管网水	检测月份			2023.8.31			
水质监测能力			填报时间				2023年9月	
序号	检测项目	检测次数	检测最高值	检测最低值	均值	合格次数	检测合格率	国标限值
1	色度(度)	12	<5	<5	<5	12	100	≤5
2	浑浊度(NTU)	12	0.51	0.35	0.43	12	100	≤1
3	肉眼可见物(级)	12	无	无	无	12	100	无
4	耗氧量(mg/L)	12	1.38	0.88	1.15	12	100	≤3
5	细菌总数(CFU/100ml)	12	5	未检出	未检出	12	100	≤100
6	总大肠菌(CFU/100ml)	12	未检出	未检出	未检出	12	100	不得检出
7	粪大肠菌(CFU/100ml)	12	未检出	未检出	未检出	12	100	不得检出
8	二氧化氯(mg/L)	12	0.155	0.04	0.12	12	100	≥0.02
9	PH值	12	7.18	7	7.08	12	100	6.5-8.5
10	嗅和味(级)	12	0	0	0	12	100	无异味